

	формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации).	3.3; Правила противопожарного режима в РФ п.61.		
3.	В помещениях МБДОУ «Детский сад №1» горизонтальное расстояние от установленных извещателей дымовых пожарных системы АПС до электросветильников менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.4, 6; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6; Правила противопожарного режима в РФ п.61.	01.07.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД по
г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и
Судогодскому районам
Старший лейтенант внутренней службы
«04» марта 2016 года

М.Л.П.

 А.П. Ящук

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №1» Кузнецова Любовь Андреевна

(подпись)

«04» марта 2016 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

Управление надзорной деятельности (телефон доверия 39-99-99)

ул. Краснознаменная, д. 16, г. Владимир, 600026, тел. 53-35-76, факс (4922) 32-20-27

Отдел надзорной деятельности по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Владимирской области
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 112, тел. (849241) 2-67-50, дежурный (849241) 2-23-91, факс (849241) 3-00-67, (849241) 2-67-50, телефон горячей линии (849241) 2-15-93,

E-mail: mchsgus@gus.elcom.ru

Предписание №13/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №1»

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности С.Ю. Никитина от 25.01.2016 года № 13/-/, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «05» февраля 2016г. по «04» марта 2016г. государственным инспектором г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустального и Судогодского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Яцуком А.П. проведена плановая выездная проверка складских, производственных, вспомогательных и административных помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №1») расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Мл.лейтенанта Шитова, д. 7.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров и помещений в здании МБДОУ «Детский сад №1» не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах.	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.07.2016г.	
2.	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях МБДОУ «Детский сад №1» находятся в неисправном состоянии (не включается автоматически от командного сигнала,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.4, 6; СП 3.13130.2009 п.	01.07.2016г.	